



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.03.486.П.083337.10.08** от **03.10.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Прецизионный кондиционер типов: AX, AW, AC, AD, AT, AF, AB (O/U) 7 (9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 77, 80, 88, 90, 110, 150, 170) с выносным конденсатором типов: BRC, BDC, ARCC**

изготовленная в соответствии  
со спецификацией фирмы изготовителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещения жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, в помещениях жилых и общественных зданий".**

Организация-изготовитель  
**"Climaveneta Home System S.r.l."\* VIA SEITZ, 47-31100** **Италия**  
**TREVISO (TV)**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
**"Climaveneta Home System S.r.l."** **Италия**  
**Адрес: VIA SEITZ, 47-31100 TREVISO (TV)**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение № 86246-03 от 02.10.2008г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве". Сертификаты системы менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000. Техническое описание. Основные технические характеристики. \*Климавенета Хом Систем С.р.л.,**

**№ 2257427**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
ПДУ

**Фактические показатели**

**Напряженность  
электростатического  
поля, кВ/м 9**

20

**Уровень звукового  
давления, дБА 59**

75

**Корректированный уровень  
виброскорости, дБА 66**

72

Область применения:

**для охлаждения производственных помещений**

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

**в соответствии с проектной документацией**

Информация, наносимая на этикетку:

**Наименование предприятия, страны изготовителя, марка, модель, основные технические характеристики, заводской, серийный номер.**

Заключение действительно до

**02.10.2013**

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**Филатов Н.Н.**

*Подпись*

